

設計図書等に対する質問書への回答について

<p>工 事 名 (工事番号)</p>	<p>秋田県警察機動隊レンジャー訓練塔改修工事</p>
<p>質問内容①</p>	<p>先の質問回答書に積算上の参考見積りメーカーは、(株)東北ネット工業とありますが、メーカーに確認したところ、設計図面の仕様と参考見積りメーカーとの仕様は異なるとの回答がありました。落下受けネットの仕様につきまして、後者のメーカーの仕様に準じて積算するとの認識でもよろしいですか？</p>
<p>質問内容②</p>	<p>図面番号A-03 A塔・B塔平面図のポリエステル落下受けネットのメーカーは株式会社東北ネット工業とのご回答頂きましたが仕様とおりのネットは製作してないそうです。          図面仕様 材質 ポリエステル → ポリエチレン          外周部 φ9.0 → φ8.0          網目 35mm → 37.5mm          になります。</p>
<p>回 答 (①、②共通)</p>	<p>株式会社東北ネット工業の「ポリエチレンネット 440dt-60-37.5mm」を設計採用しておりますので、同等品による見積りで対応願います。なお、設計図面に示している糸径については参考値とします。</p>